

Robbanásbiztonság-technikai megfelelés teljes élettartam alatt (villamos és nem villamos berendezések, rendszerek esetében)		
Élettartam-követés	Dokumentáció	Tennivaló
Gyártmány	ATEX Tanúsítvány - 35/2016 (IX. 27) NGM rendelet szerint	Robbanásbiztonság-technikai kockázatértékelés
	EU Megfeleléségi nyilatkozat - 35/2016 (IX. 27) NGM rendelet szerint	
	Használati utasítás (gépkönyv, karbantartási utasítás, takarítási utasítás, alkatrészlista)	
Telepítés	Tűzvédelmi Megfeleléségi Tanúsítvány 22/2009 (VII. 23) ÖM rendelet szerint (Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés)	Részletes felülvizsgálat MSZ EN 60079-14 szerint
		Szabványossági felülvizsgálatok (értéktésvédelem, stb.)
Üzemeltetés	Robbanásvédelmi dokumentáció 3/2003 (III. 11) FMM ESZCSM rendelet szerint	Ismétlődő felülvizsgálatok MSZ EN 60079-17 szerint - 36/12/6 havonta ismétlődő felülvizsgálat
		Élettartam-követés
		Munkavállalók kompetencia oktatása (robbanásbiztonság-technika) - max 5 évente tudásmegújító képzés
Karbantartás	Karbantartási utasítás	ATEX megfelelés igazolása
		Élettartam-követés
Javítás	Minőségbiztosítási rendszer	Javítóműhely audit
	Személyi kompetencia	
	Felszerelt műhely	

